


○ 自然流下方式

- 河川、池等の水を貯水池に送水する場合
- 谷川の水を導水する場合



放水銃 $\phi 65$



規定放水圧がある場合
A

○ 加压方式



ポンプ室
加圧ポンプ
貯水槽

屋外消火栓

吹き上げ式ドレンチャー

○ 上水道方式



屋内消火栓 $\phi 40$
15m $\phi 40$ ホース
2本付

放水銃 $\phi 65$ (消火栓 $\phi 40$ 付)

既設管


消火方法

(文化財建造物の日常管理と防災の手びき：文化庁文化財保護部建造物課)

池はさらって消防隊の消火用水として使えるようにする

放水操作が十分にできるように周囲を広く整備しておく

放水銃は建物の対角線の延長線上に配置して建物の外壁のすべてに放水ができるようにする



消火設備配置計画

(文化庁文化財保護部建造物課；半澤・村田)